

**АНКЕТА**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

<b>Наименование организации</b> (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) <b>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 Приморского Района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 49)</b>		
<b>1037832009368</b>	<b>ОГРН</b>	
(полное и сокращенное наименование организации)		
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1. 80.21.2	ОКВЭД основной	
2. 85.13, 85.12, 85.14	ОКВЭД дополнительный	
<b>Форма собственности</b>   13	<b>ОКФС</b>	
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>   75203	<b>ОКОПФ</b>	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	директор	Фарида Фаридовна Семочкина
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел.341-83-10	Факс341-83-10
<b>Е-mail организации</b>	gymn49-spb@yandex.ru	
<b>Юридический адрес организации</b>	197082	г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 55 корп 3 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес организации</b>	197082	г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 55 корп 3 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>		
<b>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 Приморского Района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 49), ОГРН 1037832009368</b>		<b>ОГРН</b>
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>	197082	
Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 55 корп 3 литер А	(индекс)	
	(почтовый адрес)	
<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Тел.	Факс	Е-mail
<b>Наименование вышестоящей организации</b>   Администрация Приморского района   <b>ОГРН</b>		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	197374	Санкт-Петербург, ул. Савушкина дом 83
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Глава администрации Приморского района	
Цед Николай Григорьевич		
<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	Тел.576-82-83	Факс
<b>Е-mail вышестоящей организации</b>	tuprim@gov.spb.ru	

					расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,1	не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	1	1	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025	п.4.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
<b>2. Входной узел</b>										
	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района	1	1	1	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района					
2.1	Наружная лестница главного (центрального) входа ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14-0,16	0,12- 0,15		
		1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	≈ 12	Не менее 1,35		

		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжнии не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	От 0,015 до 0,13	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	Состояние дорожного покрытия удовлетворительно.
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на	м	-	не менее 0,8	п.4.1.10	

п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта				Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
Территория, не принадлежащая ГБОУ гимназии № 49 Приморского района										
	Подъездные пути Путь движения От ближайших остановок общественного транспорта.									
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	
		1	1	1	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств. для МПН (непрерывных калиток на навесных сетках двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п. 4.1.2	
		1	1	1	Угол при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	5 - 8	не более 8 (1:12)	п. 4.1.8, рис. Д.5	

## Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга									
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	197082, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 55 корп 3 литер А									
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	7422									
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3 этажа									
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78:	34:	0	0	0:	4152	:	3025		
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.										Дети школьного возраста
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										нет
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)										нет

		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,86-0,87	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	1	1	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	5.2.15	
		1	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	1	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	Более 0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района	1	1	1	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)				Ширина пандуса	м		1,0	Рис.Д9 «пандусы»	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	Более 5	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	Более 10	Не более 10 (1:10)		

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
2.6	Входная площадка, главного (центрального) входа ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	1	1	Подсветка «Ю», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2	п. 5.1.3	
		1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	1	1	Высота площадки	м	1,2	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	>1,5	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	>1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		1	1	1	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	>2,2	≥ 2,20	п. 5.1.3	
		1	1	1	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	2,2	≥ 2,20	п.5.1.3	
		1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназии № 49 Приморского района				Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназии № 49 Приморского района					
2.7	Входные тамбуры	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,8	Не менее 1,5	5.1.7.	Глубина тамбура 1,35м.

	главного (центрального) входа ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7	Размер ячеек 0,04x0,04м
	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района				Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные главного (центрального) входа ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Ширина в свесу «К»	м	1,7	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,06-0,014	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района				Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района					
	Прозрачные двери на входе в здание ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	0	0	0						
	Главный (центральный) вход в ГБОУ				Главный (центральный) вход в ГБОУ гимназию № 49 Приморского района					



	гимназию № 49 Приморского района										
2.9	Вестибюль главного (центрального) входа ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8		
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6		
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет				
<b>3. Пути движения внутри здания</b>											
	Пути движения внутри ГБОУ гимназии № 49 Приморского района				ГБОУ гимназия № 49 Приморского района						
3.1	Коридоры и переходы 1,2,3 этажей ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,6	п.5.2.3		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,6			
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,6			
			1	1	1	Ширина пути движения «К»	м	2,6-3,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
			1	1	1	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
			1	1	1	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.5.2.2	
			1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9-1,4	не менее 1,2	п.5.2.2	
			0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.7	
			0	0	0	Высота ворса ковров «Ж», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8	
	Пути движения внутри ГБОУ гимназии № 49				ГБОУ гимназия № 49 Приморского района						

	Приморского района									
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	Порогов нет
		1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	частичное		п. 5.4.1	
	Пути движения внутри ГБОУ гимназии № 49 Приморского района				ГБОУ гимназия № 49 Приморского района					
3.3	Внутренние лестницы 1,2,3 этажей ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	частично		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,6	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	Поручень отсутствует
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 5.2.11		

		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	1	1	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,3	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	1	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	да			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	1	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	1	0						
3.7	Подъемники мобильные	0	1	0						
3.8	Лифты	0	1	0						
3.9	Эскалаторы	0	0	0						
3.10	Пути эвакуации ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		П.5.2.31	Ступени окрашены в контрастный цвет
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.5	

		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
<b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов</b>										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. <b>Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.</b>										
	ГБОУ гимназия № 49				ГБОУ гимназия № 49 Приморского района					
<b>4.1.</b>	<b>Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>									
4.1.1	Учебные классы ГБОУ гимназия № 49 Приморского района	1	1	1	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
4.1.2	Коридоры ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,9-3,5	не менее 3,2	п.7.3.5	
		1	1	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	Более 2,8	не менее 2,8		
		1	1	1	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	да		п.7.1.6	
		1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5	п.5.5.4	Информация изложена в недоступном виде для «С»
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
	Название зоны (технического)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

4.1.3	Учебные классы ГБОУ гимназия № 49 Приморского района				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	1	1	на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		1	1	1	на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
		1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	1	1	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,0	Не менее 1,0	п.7.1.9	
<b>4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания</b>										
	Столовая ГБОУ гимназии № 49 Приморского района				ГБОУ гимназия № 49 Приморского района					
4.2.2	Места обслуживания в столовые ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	да	Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.7.4.6	
		1	1	1	Высота столов в буфетах и закусовых	м	0,75	0,65-0,7	п.7.4.7	
		1	1	1	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	3,0 и более	Не менее 3,0	п.7.4.6	
		1	1	1	Ширина прохода между столами в ресторане	м	1,2	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:		-			
		1	1	1	Ширина столешницы	м	1,6	1,6	п.7.4.7	
		1	1	1	Высота столешницы от пола	м	0,75	0,85	п.7.4.7	
		1	1	1	Глубина свободного пространства для ног	м	0,75	0,75	п.7.4.7	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
<b>4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов</b>										
4.3.1	Помещения раздевальных	0	0	0						

4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	0						
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
4.4.1	Зрительный зал	0	0	0						
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
	Актовый зал ГБОУ гимназия № 49 Приморского района					ГБОУ гимназия № 49 Приморского района				
4.5.1	Актовые ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	1	1	1	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество				
		1	1	1	50-150 мест	количество	5	3-5		П.7.2.4
		0	0	0	151-300 мест	количество	-	5-7		
		0	0	0	301-500 мест	количество	-	7-10		
		0	0	0	501-800 мест	количество	-	10-15		
		0	1	1	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	0			П.7.1.11
		1	1	1	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	да			П.7.1.7, 7.1.12
	Библиотека ГБОУ гимназии № 49 Приморского района					ГБОУ гимназия № 49 Приморского района				
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	1	1	1	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	не менее 5		П.7.2.5
		0	1	1	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет			п.7.2.5

		0	1	1	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м	0,8	не менее 1,2	п.7.6.12	Расстояние между стеллажами 0,56м.
		0	1	1	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	0,87	1,5	п.7.6.12	
		0	1	1	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	0,86	0,9	п.7.6.12	
		1	1	1	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	1,94	1,5	п.7.6.12	
		1	1	1	Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	0,86	0,7	п.7.6.12	
	Внутренние помещения ГБОУ гимназии № 49 Приморского района				ГБОУ гимназия № 49 Приморского района					
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательной ГБОУ гимназии № 49 Приморского района (1,2,3 этажей)	0	1	1	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п.7.2.7	
	Спортивный зал ГБОУ гимназии № 49 Приморского района (2 этаж)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.4	Раздевалки физкультурного зала ГБОУ гимназии № 49 Приморского района	0	1	1	Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.7.2.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.5.1	
<b>4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения</b>										
4.6.1	Входная зона	0	0	0						

4.6.2	Коридоры	0	0	0	
4.6.3	Травмпункт	0	0	0	
4.6.4	Кабинеты врачей	0	0	0	
4.6.5	Процедурные	0	0	0	
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн	0	0	0	
<b>4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)</b>					
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	
4.7.2	Места возложения цветов, венков	0	0	0	
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0	
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0	0	
<b>4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>					
	Расположение оборудования и устройств внутри ГБОУ гимназии № 49	1	1	1	ГБОУ гимназия № 49 Приморского района
4.8.1	Помещения 1,2,3 этажей ГБОУ гимназии № 49	1	1	1	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных
					м
					1,0-1,03
					От 0,85до 1,1
					п.5.4.2



	Приморского района				автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»					
		1	1	1	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		1	1	1	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	1,58	Не более 0,8		
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Туалет для МГН отсутствует	0	1	1	ГБОУ гимназия № 49 Приморского района					
5.1	Туалет для МГН гимназии № 49	0	1	1	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	не менее 7	п.5.3.2	
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис. Д.11	
		0	1	1	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,65		
		0	1	1	Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,8		
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9		
		0	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	наружу		
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	

		0	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4
		0	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0					

(812) 982-16-13

телефон

Согласовано

Согласовано:

телефон

Эксперт категории «К», «С», «Г», «О», «У»


Заполнил Анкету:

*директор*  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Илиади Д.Д.

ФИО

*Семочкина Т.Т.*  
ФИО



(подпись)

«13» мая 2016г.



(подпись)

«15» мая 2016г.